

棟別	A3	項目	案名	場所類型	室內儲存(一般)	管理法條文	圖說名稱	意見									
樓層	1FL																
空間名稱	儲藏室																
空間編號	A1042	空間編號	A1046	空間編號	A1052	空間編號	A1056	空間編號	A1066	規定內容							
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	架臺	(一)應為不燃材料並定著在基礎上。 (二)應能負載儲存物品重量並承受地震影響。 (三)應有防止物品掉落之措施。				21條		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	架臺	(一)應為不燃材料並定著在基礎上。 (二)應能負載儲存物品重量並承受地震影響。 (三)應有防止物品掉落之措施。				23條		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	第22至24條之排外	儲存下列物品者，不適用第22條至第24條規定： 一、第三類公共危險物品之烷基鋁、烷基錳。 二、第四類公共危險物品之乙醛、環氧丙烷。三、第五類公共危險物品之有機過氧化物及A型、B型自反應物質。四、其他經中央主管機關公告之六類物品。				29條		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	防止溢漏或飛散	應設置集液設施。				21條		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	防止溢漏或飛散	應設置集液設施。				23條		

棟別	A3	項目	案名	場所類型	室內儲存(一般)	管理法條文	圖說名稱	意見									
樓層	1FL																
空間名稱	儲藏室																
空間編號	A1082	空間編號	A1083	空間編號	A1084	空間編號	A1085	空間編號	A1086	規定內容							
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	架臺	(一)應為不燃材料並定著在基礎上。 (二)應能負載儲存物品重量並承受地震影響。 (三)應有防止物品掉落之措施。				21條		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	架臺	(一)應為不燃材料並定著在基礎上。 (二)應能負載儲存物品重量並承受地震影響。 (三)應有防止物品掉落之措施。				23條		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	第22至24條之排外	儲存下列物品者，不適用第22條至第24條規定： 一、第三類公共危險物品之烷基鋁、烷基鎂。 二、第四類公共危險物品之乙醛、環氧丙烷。三、第五類公共危險物品之有機過氧化物及A型、B型自反應物質。四、其他經中央主管機關公告之六類物品。				29條		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	防止溢漏或飛散	應設置集液設施。				21條		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	防止溢漏或飛散	應設置集液設施。				23條		